

Aurora Corral García -
DNI [REDACTED] (TCAT)

Firmado digitalmente por Aurora Corral García - DNI [REDACTED] (CAT)
Motivo: DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest document
es va aprovar per decret del regidor delegat de medi ambient i transició
energètica en data 23/7/2025 rectificat per decret del regidor delegat de
medi ambient i transició energètica en data 8/10/2025.
Fecha: 2025.10.10 14:51:10 +02'00'

Signat electrònicament per: Gloria Isabel
Conde Rodríguez - [REDACTED] Cap de
Servei Urbanisme Data: 06/10/2025
14:47:12 CEST

CENS D'AMIANT [REDACTED] Nota: consultar les instruccions per emplenar el formulari [REDACTED]

Municipi	Elements amb MCA	Identificació de l'edifici	Calendari retirada	Dades Cadastreals	Geolocalització ETRS89		Geolocalització WGS84		Adreça	Quantitat	Estat de conservació	Data/període de detecció	Com s'ha identificat	Titularitat	Ús	Observacions
					X	Y	Longitud	Latitud								
Cerdanyola del Vallès		RESIDÈNCIA GENT GRAN	Abans de 2027	8630602DF2983B0001RF	428612	4592885	2,1489	41,4844	Av. Lesseps 4			26/06/2025				No es detecten elements de amiant ciment. Es detecten portes RF Es detecten juntes que cal analitzar Es detecten fusibles sense marcatge CE
	Altres (anotar a Observacions)	IES FORAT DEL VENT	Abans de 2027	8932806DF2983B0001RF	428811	4593052	2,14726	41,48592	Av. Lesseps 49	3 ml	Mitjanament degradat	18/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Sanitari	Xemeieia
Cerdanyola del Vallès		COL·LEGI LA SÍNIA. PARVULARI	Abans de 2027	8543601DF2984D0001ME	428489	4594130	2,14326	41,4956	Carrer La Sinia 4			18/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Educatiu	No es detecten elements de amiant ciment. Manca analitzar juntes de caldera i portes RF
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions)	TORRE EN C. TORRAS I BAGES, 7	Abans de 2029	8336502DF2983E0001QK	428247	4593480	2,14045	41,48973	Carrer Torras i Bages 5	25 ut. 52 ml.	Encapsulat/Confinat	18/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Ofidínes	Es detecten columnes d'amiant ciment de diferents longituds i en diverses localitzacions
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals	EDIFICI CASA LLOPIS	Abans de 2029	7937501DF2973H0001TK	427891	4593569	2,13617	41,4905	Carrer Sant Ramon 128	2 ut. 6 ml.	Mitjanament degradat	19/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Ofidínes	També es detecta una caldera de la qual es requereix informació
Cerdanyola del Vallès		IES BANÚS	Abans de 2029	7940106DF2974B0001AR	427773	4593757	2,13473	41,49218	Carrer Sant Casimir			19/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Generalitat de Catalunya)	Educatiu	No es detecten elements de amiant ciment. Es detecta una caldera de la qual es requereix informació
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals	CENTRE CÍVIC BANÚS	Abans de 2029	7838101DF2973H0001WK	427769	4593623	2,1347	41,49097	Pl. Sant Medir 6	1 ut. 0,3 ml.		19/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Religiós o Cultural	Es detecta una caldera de la qual es requereix informació Es detecta una junta de terrassa que cal analitzar Es detecten fusibles sense marcatge CE
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions)	PARC CORDELLES	Abans de 2028	7643201DF2974D0001OX	427669	4594202	2,13343	41,49618	Pz. Bassa	50 ut. 200 ml.		25/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Residencial	Són pilones que corresponien a enllumenat.
Cerdanyola del Vallès		CENTRE CÍVIC I BAR MONTFLORIT	Abans de 2029	7527101DF2972F0001OY	427420	4592534	2,13066	41,48114	Carrer Sant Oleguer 5			25/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Religiós o Cultural	No es detecten elements de amiant ciment. Es detecten fusibles sense marcatge CE
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Baixants i col·lectors horitzontals	MAGATZEM LOCAL ROCIEROS	Abans de 2032	7447728DF2974E0001QI	427212	4594499	2,12792	41,49881	Carrer La Clota 20	500 m2. 100 ml.	Mitjanament degradat Mitjanament degradat	26/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Religiós o Cultural	Part de la coberta està doblada amb xapa
Cerdanyola del Vallès		IES JAUME MIMO	Abans de 2029	6745901DF2964F0001ED	426670	4594389	2,12144	41,49777	Carrer Reinaximent 135			27/06/2025	Empresa especialitzada	Pública (Generalitat de Catalunya)	Educatiu	No es detecten elements de amiant ciment. Es detecta una caldera de la qual es requereix informació
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Plaques de coberta Baixants i col·lectors horitzontals	CASA DE CAN GERONI MARTÍ	Abans de 2032	3856403DF2935F0001JK	424048	4595643	2,08987	41,50882	Carrer Geroni Martí	350 m2 30 m2 20 ml.	Encapsulat/Confinat Mitjanament degradat Mitjanament degradat	04/07/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	Les plaques estan projectades amb poliuretà per l'exterior
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta	MASIA CAN COLL	Abans de 2030	060700100DF298001BT	426895	4591700	2,12447	41,47357	DS Can Coll	75 m2	Mitjanament degradat	04/07/2025	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Residencial	Les cobertes es troben a la zona d'hortos
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions)	Escola Carles Buigas	Abans de 2027	8932806DF2983B0001RF	428910	4593005	2,14844	41,48551	Av Lesseps 32	10kg		03/07/2025	Mitjans propis	Pública (Administració local)	Educatiu	Es detecten afloraments de restes petites d'amiant al pati no accessible als alumnes.
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Altres (anotar a Observacions) Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions)	Escola La Sinia	Abans de 2028	8543207DF2984D0001GE	428441	4594130	2,14269	41,4956	C/ La Sinia 13	2 m2 100 m2 10 ml 50 ml		15/02/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	Plaques d'amiant-ciment en interior / exterior Calorífugats, projectats: estructures, pilars, parets, sostres
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Escola Bellaterra	Abans de 2028	5049614DF2954G0001YK	425065	4595287	2,10211	41,50571	C/ Escoleta, s/n (Bellaterra)	150 m2 800 m2 1 ut.		22/02/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	Plaques d'amiant-ciment en interior / exterior Antes d'unió, cordons
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Esc. Bressol Cordelles	Abans de 2027	8041903DF2984A0001FX	427958	4593972	2,13693	41,49413	Psg. Cordelles 67	80 m2 1 ml 3 ut.		01/03/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	Xemeieies i sortides de fums exterior Dipòsit d'aigua d'amiant-ciment: exterior
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Magatz. Brigada obres	Abans de 2031	8145908DF2984E0001WS	428097	4594342	2,13854	41,49748	C. Remei PR3 (zona verda)	320 m2 16 ml 30 ml 400 ml		08/03/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Industrial	Canalons i canalitzacions exterior Calorífugats, projectats: estructures, pilars, parets, sostres
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Plaques a façana Baixants i col·lectors horitzontals Baixants i col·lectors horitzontals	Espai Lúdic Infantil	Abans de 2027	8037827DF2983E0001YK	427930	4593481	2,13664	41,48971	C/ Escoles 7	320 m2 450 m2 8 ml 3 ml		15/03/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	Canalons i canalitzacions exterior
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Baixants i col·lectors horitzontals Baixants i col·lectors horitzontals	Magatz. Brigada obres	Abans de 2032	7336402DF2973E0001UF	427276	4593470	2,12881	41,48955	C/ Camp 56	400 m2 60 ml 30 ml		15/03/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Industrial	Canalons i canalitzacions exterior
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Baixants i col·lectors horitzontals Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions)	Edi Castellers (Mafinsa)	Abans de 2030	8145908DF2984E0001WS	428084	4594345	2,13839	41,49751	C. Remei PR3 (zona verda)	320 m2 3 ml 25 ml 400 ml		08/03/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Religiós o Cultural	Baixants d'amiant-ciment (visibles exteriors) Canalons i canalitzacions exterior Calorífugats, projectats: estructures, pilars, parets, sostres
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Edifici Ajuntament	Abans de 2032	8338801DF2983G0001FD	428269	4593615	2,14069	41,49103	Francesc layret s/n	70 m2 1 ml 16 ml		26/03/2018	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Ofidínes	Plaques d'amiant-ciment en interior Conduccions d'aire (aeri-conductors) d'amiant-ciment Baixants d'amiant-ciment (visibles interiors)
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Mercat Fontetes	Abans de 2031	8837202DF2983H0001MX	428756	4593592	2,14653	41,49078	Carrer dels Reis, 22	4ml 4,5 ml 2 ml 4 ml 2,5 ml 1 ut.		15/04/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Comercial	Tub de fibrociment de 200 mm de diàmetre i quatre metres lineals de longitud, detectat a la planta altell Nou tubs passa murs d'uns 0,50 ml cadascun localitzats a la cambra de maquinària muntacàrregues 1 Quatre tubs passa murs de 0,50 ml cadascun localitzats a la cambra de maquinària muntacàrregues 2 Tub de 90 mm de diàmetre en antiga sala d'espejament Tub de 160 mm, emprat com a baixant d'aigües En molí de càrrega i descàrrega contigu a sala frigorífica n°4 una unió, en forma de T, de fibrociment de 90mm de diàmetre.
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Mercat de Serraparera	Abans de 2031	7842111DF2974B0001QR	427695	4593992	2,13378	41,49429	C/ Sant Casimir s/n.	10 ml 0,35 m2 5 ml 1 ml		13/02/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Comercial	Tub de 80 cm de diàmetre localitzat en arqueta Canal d'un ml de longitud x 35 cm d'ample col·locada sobre magatzem número 4 en planta soterrani amb la finalitat de recollida d'aigües filtrades Tub baixant de 90 cm de diàmetre connectat a MSERRA02 Dos canals de recollida d'aigua sense servei dipositats sobre magatzem número 3 en planta soterrani.
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions)	Ateneu Municipal	Abans de 2030	8435202DF2983E0001XK	428308	4593332	2,14119	41,4884	Carrer de la Indústria, 38-40	1,5 ml		16/06/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Comercial	Tub de fibrociment de 90 mm de diàmetre , ubicat a la planta coberta
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals Baixants i col·lectors horitzontals Baixants i col·lectors horitzontals	Escola de Música 1 (Torre Vinyals)	Abans de 2028	7936206DF2973F0001PM	427793	4593438	2,13501	41,48931	Carrer de Sant Enric, 31	0,2 ml 4 ml 4 ml		17/07/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	Aulos 001: Tub passa murs de fibrociment de 80 mm de diàmetre, detectat a la planta baixa en pati darrere de la dependència del conserge. Aulos 002: Es tracta d'un baixant de tub ubicat a la terrassa posterior de la Planta 1 que només es visible a la capçalera del mateix. Aulos 003: Tub baixant de 80 mm de diàmetre que va des de la terrassa
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions) Plaques de coberta	Edifici Policia local	Abans de 2029	7838101DF2973H0001WK	427777	4593639	2,13479	41,49112	Carrer de Casimir, 12	5 ml 48 m2	Molt degradat	14/07/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Ofidínes	A la sala de calderes, situada al pati exterior es localitzen dos tubs d'extracció de fums que per la seva aparença són susceptibles de contenir amiant aquests dos tubs porten "caputxons" del mateix material En el mateix pati a l'exterior es localitza coberta de fibrociment d'amidament
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions)	PAVEL·LÓ DE HOCKEY	Abans de 2030	8341901DF2983A0001KX	428247	4594022	2,14038	41,49461	Carrer de les Camèlies	0,3 ml		17/07/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local)	Esportiu	S'ha localitzat el següent element sospitós de contenir amiant: Tub passamurs en l'exterior de l'edifici que serveix de sortida del tub d'escapament del grup electrògen
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Escola Pública Sant Martí	Abans de 2028	8438202DF2983G0001FD	428326	4593627	2,14138	41,49106	Carrer Sant Iscle, 1	1,2 ml 11 ml 1,2 ml	Molt degradat Molt degradat Molt degradat	16/11/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Educatiu	MCA ESM001: Colze de fibrociment de 180 mm de diàmetre que es troba en el fals sostre MCA ESM002: Tub de fibrociment de 60 mm de diàmetre. Element situat al pati. MCA ESM003: dues unitats de colze pasamurs de fibrociment de 120 mm de diàmetre.
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Edifici Urbanisme	Abans de 2031	8437301DF2983G0001RD	428314	4593585	2,14123	41,49068	Carrer de Lluís Companys, 1	30 ml 1 ml 5 ml 2 ut.		27/11/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local) Pública (Administració local)	Residencial	MCA URBA001: tub de fibrociment vertical. MCA URBA002: tub de fibrociment en armari de quadre elèctric. MCA URBA003: tub de fibrociment en el fals sostre. MCA URBA004: dues unitats de colze de fibrociment en el pati de llums.



Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Plaques de coberta Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	Escola Xarau	Abans de 2028	8144101DF2984C0001JJ	428044	4594226	2,13793	41,49643	Carrer de Santa Anna, 65	54 m2 155 m2 170 m2 45 m2 550 m2 8 m2 103 ml 600 m2 10 ut. 6 ut. 10 ut.		07/07/2022	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local)	Educatiu	Edifici infantil – visible a l'interior i exterior: Junes vidres Zona jardí annex a edifici infantil – visible a l'exterior: Fragments de fibrociment Zona jardí darrera edifici mitjans – visible a l'exterior: Fragments de fibrociment A façana d'edifici mitjans: Junes vidres Edifici Mitjans a PB i P+1 – interior i visible: Paviment i revestiment vinílic A coberta a sala caldera – interior i visible: Plaques ondulades de fibrociment A coberta d'edifici principal – exterior i visible: Material bituminós juntes dilatació A coberta d'edifici principal – exterior i visible: Membrana asfàltica A edifici principal a sala caldera – visible e interior: Junes caldera A edifici principal al quadre elèctric – No visible e interior: Fusibles elèctrics A edifici caldera d' infantil – visible e interior: Junes caldera canonades
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions)	CEIP Turó de Guera	Abans de 2028	7833601DF2973D0001BT	427787	4593179	2,13498	41,48698	C. Asselm Clavé, 32	1 m2 32 ml 275 m2 10 m2		28/06/2020	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local)	Educatiu	A l'aula laboratori dins un calaix – interior i visible si s'obre el calaix: Cartró amiant Als passadís, paviment de l'edifici a la P-1 i PB: Material bituminós de les juntes de dilatació Al menjador a la PB: Paviment vinílic Sala maquinària ascensor – interior i seniolcul: Tub de fibrociment
Cerdanyola del Vallès	Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Altres (anotar a Observacions) Plaques de coberta Dipòsits d'aigua Altres (anotar a Observacions)	CEIP Serraparera	Abans de 2028	7643202DF2974D0001KX	427611	4594134	2,13275	41,49556	C. Diagonal 41-43	3 ml 0,4 ml >1000 m2 350 m2 1 ut. 480 m2 1 ut. 6 ut.		13/10/2022	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local)	Educatiu	Patí llums edifici principal, visible i exterior: Tram de canonada de fibrociment. 1 planta toilet teschers interior i visible: Canonada de fibrociment A tois els forjats de l'edifici principal. Interior i ocult: "Parapastas" de fibrociment Al forjats de l'edifici administració. Interior i ocult: "Parapastas" de fibrociment A coberta de gimnàs a l'exterior i visible Sortida fums caldera de fibrociment Coberta gimnàs. Parcialment visible, interior i exterior: Plaques de coberta de fibrociment Sala caldera gimnàs, interior i visible: dipòsit de fibrociment Sala caldera edifici principal. interior i visible: juntes de cartró "amiant"
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals Altres (anotar a Observacions)	Cuina solidària - Menjador Social	Abans de 2031	7244402DF2974C0001JD	427149	4594291	2,12719	41,49694	C/ Canàries nº9	10 ml 1 ut.		11/11/2022	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local) Pública (Administració Local)	Comercial	Sala administrativa P1 (splai): Canonada+ barret fibrociment sortida fums. Sala multiusos: Pissarra antiga
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals Plaques de coberta Altres (anotar a Observacions)	ALZINA-Centre Formació AdJlts	Abans de 2029	8043105DF2984C0001PJ	427931	4594082	2,13659	41,49512	Carrer Romani 5.	3,4 ml 3,5 m2 0,05 m2		21/09/2022	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local)	Educatiu	Coberta de la sala de la caldera: Conducció de ventilació de fibrociment Plaques ondulades de fibrociment: Zona posterior de l'edifici, darrera sala de caldera, adherides en paret vertical. Jardineres de fibrociment: Zona posterior de l'edifici, en paret lateral esquerra.
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta	Can Serraparera	Abans de 2030	7443901DF2974C0001UD	427378	4594229	2,12995	41,49639	Avinguda de Roma 65.	12,8 m2		25/10/2023	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local)	Oficines	Plaques ondulades de fibrociment: Cobert en jardí, al costat de l'edifici del antic Moli.
Cerdanyola del Vallès	Plaques de coberta Baixants i col·lectors horitzontals Baixants i col·lectors horitzontals	Centre Cívic Les Fontetes	Abans de 2031	8937502DF2983H0001RX	428913	4593581	2,14841	41,4907	C. Dels Reis, 30	25,5m2 0,2 ml 4,15 ml		27/08/2024		Pública (Administració Local) Pública (Administració Local) Pública (Administració Local)	Oficines	Coberta fibrociment Conducció Ventilació fibrociment Canaló fibrociment
Cerdanyola del Vallès	Baixants i col·lectors horitzontals	Escola Bressol Municipal Montflorit	Abans de 2028	7526201DF2972F0001IY	427434	4592465	2,13082	41,48052	Pg. Donya Amèlia, 6	5 ml		17/10/2024	Empresa especialitzada	Pública (Administració Local)	Educatiu	Canonada de fibrociment (a la coberta)

Nota: S'estableix la gestió de la retirada d'amiant abans de 2028 per les instal·lacions de major risc d'acord amb la Llei 7/2022 del 8 d'abril sobre residus i sols contaminats per a una economia circular.